



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - Państwowy Zakład Higieny  
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - National Institute of Hygiene

ZAKŁAD BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO ŚRODOWISKA  
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HEALTH AND SAFETY

## ATEST HIGIENICZNY

**BK/W/0612/01/2019**

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

Wyrób / product: **Zawory bezpieczeństwa do instalacji ciepłej wody użytkowej DUCO Typ: K, KE, KEM, KM, DN15 do DN80, zakres ciśnienia 0,5-10BAR  
Grupa bezpieczeństwa zasobnika dn15-dn20, zakres ciśnienia 6-10 BAR**

Zawierający / containing: **mosiądz CW 617N, CW 614 N, stal ocynkowaną, stal kwasoodporną, EPDM, POM, PC**

Przeznaczony do / destined: **zabezpieczania instalacji wody użytkowej przed zbyt wysokim ciśnieniem**

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych wyrobów/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters of the products.

Wytwórca / producer:


PenTec

3442 AC Woerden

Edisonweg 7, Holandia

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Huch Entec Sp. z o.o.  
00-870 Warszawa  
ul. Wronia 45/175



**Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2022-05-14 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.**

**The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2022-05-14 or in the case of changes in composition or in technology of production.**

Data wydania atestu higienicznego: 14 maja 2019

The date of issue of the certificate: 14th May 2019

Kierownik  
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego  
Środowiska

*dr hab. Jolanta Sólecka, prof. NIZP-PZH*

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate  
Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Health and Safety NIPH-NIH  
00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 / 00-791 Warsaw, Chocimska 24, Poland  
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349